

Uppsala Vatten och Avfall AB
Vattenlaboratoriet
Box 1444
751 44 Uppsala
Tel: 018-7279450
Adr: Stallängsgatan 3



ANALYSRAPPORT

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Sid: 1/1

1995
ISO/IEC 17025

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Datum 17-01-17
Kundnr 1000

Provnummer
17 - 71 - 0

Uppdragsgivare
NORRA RÖRVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
C/O ANDERS BOULOGNER
NYODLARVÄGEN 54
743 82 BÄLINGE

Provuppgifter

Undersökningstyp: EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30
Provart: DRICKSVATTEN
Provtagningsplats: NORRA RÖRVIK
Provmärkning: H10
Provet taget: 17-01-09 09:30
Provtagare: ANDERS BOULOGNER
Provet inkom: 17-01-09 11:15

ANALYSRESULTAT

Parametrar

Parametrar	Metod	Resultat
ANSÄTTNINGSDAG		2017-01-09
TEMP VID PROVTAGNING		4 °C
TEMP VID ANKOMST		6 °C
ODLINGSBARA MIKROORGANISMER VID 22°	SS-EN ISO 6222 utg 1 ²	41 cfu/ml
LÅNGSAMVÄXANDE BAKTERIER	SS-EN ISO 6222 utg 1- ²	360 cfu/ml
COLIFORMA BAKTERIER VID 35°C	SS 028167 utg 2 ²	Ej påvisad cfu/100 ml
ESCHERICHIA COLI	SS 028167-2- ²	Ej påvisad cfu/100 ml
SPLÖTTID		5 min

~=modifierad metod ²=ackrediterad metod <=mindre än >=större än cfu=colony forming unit

Utlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Vattnet var vid analystillfället TJÄNLIGT ur mikrobiologisk synpunkt.

Ann-Christin Gran
Ansvarig vattenundersökare bakt +Rn

Kopiemottagare NORRTÄLJE KOMMUN
VATTENLABORATORIET

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Den rapporterade osäkerheten är en utvidgad måtosäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement". ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2, vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet för mikrobiologiska analyser kan fås på begäran.